


#### RS 11

ROZVÁDEČ OCELOPLECHOVÝ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI1SDP1-S  
ROZMĚR 400/500/150 - PROVEDENÍ NA POVRCH, KRYTÍ IP40  
POZNÁMKA:  
ČASOVÉ ZPOŽDĚNÍ SEPNUTÍ KONTAKTU RELÉ KT 1 BUDE 10 SEC



NAPĚTOVÁ SOUSTAVA: 3x230/400V 50Hz, TN-C, TN-S  
OCHRANA SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE A DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM  
DLE ČSN 33 2000-4-41

#### ELEKTROINSTALACE

Projektant	Ing. Jaroslav Holan	IČO	12 24 79 95
Obr. ú.	Praha	Místní ú.	Praha 6
Investor	OR - MO, zastoupená Úřadem provozu a služeb MO Praha		
Stavba - Objekt			
<b>VOJENSKÝ AREÁL PRAHA 6 - RUŽYNĚ</b>			
<b>OPRAVA 7., 8., 9., 10. N. P. A VÝTAHŮ</b>			
<b>BÝVALÉHO INTERNÁTU SEVER</b>			
<b>AKTUALIZACE 2008</b>			
Obsah výkresu	JEDNOPÓLOVÉ SCHÉMA RS 11		
Formát		Datum	
Dátum		04.2008	
Ocel		PROJEKT	
Číslo zakázky		12/2008	
Měřítko		Č. výkresu	
		8.	