



Celkový instalovaný příkon $P_i = 57 \text{ kW}$
 Současnost $s = 0,4$
 Soudobý příkon $P_s = 23 \text{ kW}$

POZNÁMKA

FA2-FA15 - SPOUŠTEČ MOTORU SM1+ JISTIČ LSN4B/1
 KM2-KM15 - STYKAČ TROJPÓLOVÝ A12-30-10, ABB
 KT3- KT15 - ČASOVÉ RELÉ MCR-230, MULTIFUNKČNÍ

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3x230/400V 50Hz, TN-C, TN-S

OCHRANA SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE A DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM

DLE ČSN 33 2000-4-41

ELEKTROINSTALACE

Projektant	Ing. Jaroslav Václav	2007	02.02.2008
Objekt	Praha	1. výkres	Praha 6
Investor	OR - MČ, zastupovaná Úradem provozu a služeb MČ Praha		
Stavba - Objekt	VOJENSKÝ AREÁL PRAHA 6 - RUŽYNE OPRAVA 7., 8., 9., 10. N. P. A VÝTAHŮ BÝVALÉHO INTERNÁTU SEVER AKTUALIZACE 2008		
Datum	04/2008	Projekt	
Číslo základů	0/2008		
Číslo výkresu	JEDNOP. SCHEMA ROZVÁDEČE RS 10- ČÁST 2	Matka	-
		C. výkres	0.