



POZNÁMKA


- ELEKTROINSTALACE V POKOJECH A PŘÍSLUŠENSTVÍ Č. 1003 - 1012, 1017 - 1023
JE STEJNÁ JAKO V POKOJI A PŘÍSLUŠENSTVÍ Č. 1024

- OSVĚTLENÉ VÝTAHOVÝCH SÁDEK JE SOUČÁSTÍ OPRAVY VÝTAHŮ

LEGENDA

- A PŘISAZENÉ MŘÍŽKOVÉ SVĚTLIDLO S ELEKTRONICKÝM PŘEDRADNÍKEM TYP LLX ALDP 2 -/1xTL-D 36W/840, MODUS
- A1 ŽÁŘIVKOVÉ SVĚTLIDLO BEZ ODFÍZORU, TYP 1 2 36 EP/ TL-G36W/840, ELEKTRO-LUMEN
- B PŘISAZENÉ MŘÍŽKOVÉ SVĚTLIDLO S ELEKTRONICKÝM PŘEDRADNÍKEM TYP LLX ALDP 2 -/2xTL-D 36W/840, MODUS
- C SVĚTLIDLO STĚNAJÍCÍ
- D SVĚTLIDLO ŽÁŘIVKOVÉ TYP PRIMA 230 AC E/2TL-D 36W/840, TREVOŠ
- E SVĚTLIDLO ŽÁŘIVKOVÉ TYP SK DROP 2 218/2x18W/31-830- ČERNÉ, TREVOŠ
- F SVĚTLIDLO ŽÁŘIVKOVÉ TYP SK DROP 1 218/2x18W/31-830- BÍLÉ, TREVOŠ
- F1 SVĚTLIDLO ŽÁŘIVKOVÉ TYP BÍTL-S-EP/1x11W/2P43, VÝVRTYCH
- G SVĚTLIDLO ŽÁŘIVKOVÉ TYP SK DROP 1 208/2x 6W/31-830, BÍLÉ, TREVOŠ
- N SVĚTLIDLO NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ TYP CS828AT-115EH
- V PŘIPOJENÍ SVĚTLA A ZÁŠLUVKY VE SKŘÍŤCE NAD UMÝVAČKEM
- ST1 PROSTOROVÝ TERMOSTAT RTA-S, STIEBEL, 1P20
- EP1 PŘIPOJENÍ EL. TOPNÉHO TĚLESA (ŽEBŘÍČEKU 200W, 230V)
- KABEL ČYKY 2 - 6 x1,5 - SVĚTELNÝ ROZVOD
- KABEL ČYKY 3C x 2,5 - ZÁŠLUVKOVÝ ROZVOD
- KABEL ČYKY 2 - 40 x1,5 - OVLÁDACÍ OBVODY
- KABEL ČYKY 3C x 4 (1 ČYKY 60x4) PŘIPOJENÍ ROZVÁDEČU RB

ELEKTROINSTALACE

Projektant	Ing. Jaroslav Holan	Číslo	02/24/10/90		
Obj. č.	Praha	Měřítko	Průměr 5		
Investor	ČH - MO, zástupcem Úřadu pro civilní obranu a službu MO Praha				
Stavba - Objekt					
VOJENSKÝ AREÁL PRAHA 6 - RUŽYNE OPRAVA 7., 8., 9., 10. N. P. A VÝTAHŮ BÝVALÉHO INTERNÁTU SEVER AKTUALIZACE 2008				Formát	04/2008
				Číslo	PROJEKT
				Číslo zakázky	02/2008
Období výkresu PODORYS 10.NP - INSTALAČNÍ SCHEMA				Měřítko	C. výkresu 10.