



VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
780/2012

VYŘIZUJE/TEL.
Hobzová/973 204 419

V Praze dne 12.6.2012

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitelka Ing. Dagmar Kynclová, MBA (dále jen zadavatel) Vám sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k veřejné zakázce malého rozsahu: „**Výměna oken části VUZ Podbaba, Podbabská 1589 a 1590, 160 00 Praha 6 – Dejvice**“.

Znění žádosti o dodatečné informace č. 1

Dotaz č. 1.1

Zadavatel v technických požadavcích na plastové výplně otvorů požaduje technický parametr – **šestikomorový profil**. Předpokládáme, že hlavním měřitelným parametrem pro zadání soutěže je hodnota součinitele prostupu tepla celého okna, ostatní parametry jako počet komor jsou neměřitelné požadavky, jejichž pomocí lze požadované hodnoty U dosáhnout.

Je možné nabídnout pětikomorový profil se součinitelem prostupu tepla celého okna $U_w = 1,2 \text{ W / m}^2 \cdot \text{K}$.

Tento typ okna je naším standardním výrobkem a díky tomu s ohledem na vyráběné množství oken jsou zavedeny nejnižší ceny. Přehodnocením požadavku dle dotazu můžete získat ekonomicky výhodnější nabídku.

Odpověď č. 1.1

Ano, je možné nabídnout profil pětikomorový, který bude splňovat požadované parametry dané zadávací dokumentací.

Bod č. 1 – Vymezení plnění veřejné zakázky se doplňuje takto:

V rozsahu požadovaných prací u:

Sociální zázemí + komora: jednokřídlé okno 850x1100	pouze výklopné	20ks
Sociální zázemí: jednokřídlé okno 850x1100	pouze výklopné	32ks

požadujeme použít skla neprůhledná (kůra – čirá).

Ing. Dagmar Kynclová, MBA
ředitelka