



ZADAVATEL: ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace
Sídlem: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice
Zastoupený: ředitelkou Ing. Dagmar Kynclovou, MBA
IČO, DIČ: 60460580, CZ60460580
Profil zadavatele: <http://www.as-po.cz/verejne-zakazky>

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
1185-19-2013

VYŘIZUJE/TEL.
Ing. Koptová/973 204 179

Window Holding a.s.
Hlavní 456
250 89 Lázně Toušeň

V Praze dne: - 6 -08- 2013

ROZHODNUTÍ O VYLOUČENÍ UCHAZEČE Z ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ

Na základě usnesení hodnotící komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek Vás

v y l o u č u j i

z účasti v řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadanou dne 16.7.2013 ve smyslu ust. § 7 a § 12 odst. 3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), s názvem: „**Brno, Dobrovského 27 B – výměna oken**“, ve kterém byla Vámi podána nabídka.

ODŮVODNĚNÍ

Důvodem Vašeho vyloučení je, že jste ve Vaší nabídce nacenili některé prvky s označením BASIC. Dle informací, které jste přiložili k nabídce je stavební hloubka u prvků BASIC 73 mm. Zadavatel požadoval dle bodu 1.2 Zadávací dokumentace stavební hloubku minimálně 85 mm, u plastových interiérových sestav pak 76 mm.

v zastoupení
Ing. Martin LEHKÝ

Ing. Dagmar Kynclová, MBA
Ředitelka AS-PO



ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podbabská 1589, 160 00 Praha 6
IČO 60460580