



ZADAVATEL: ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace
Sídlem: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice
Zastoupený: ředitelkou Ing. Dagmar Kynclovou, MBA
IČO, DIČ: 60460580, CZ60460580
Profil zadavatele: <http://www.as-po.cz/verejne-zakazky>

SkAř.

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
1246-3/2013

VYŘIZUJE/TEL.
Hobzová/973 204 419

V Praze dne 6. 8. 2013

ZADÁNÍ PRO PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitelka AS-PO Ing. Dagmar Kynclová, MBA (dále jen zadavatel), Vás ve smyslu ust. § 7 a § 12 odst. 3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: „**Roční servis-kontrola spotřebičů na zemní plyn - kotlů a ohříváčů TUV**“.

1. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je pravidelný roční servis/kontrola spotřebičů na zemní plyn – kotlů a ohříváčů TUV Olomouc, Štěpánov, Újezd u Uničova, Přáslavice, Háj ve Slezsku, Opava, Hlučín, Hranice, Lipník nad Bečvou, Nový Jičín, Kozlov. Jedná se o kontrolu plynových kotlů a ohříváčů TUV zn. Viadrus, Viessmann, Destila, Feroli, Feromat, TVZ Star, Hydrotherm, Rendamax, Therm, Dakon, Junkers, Thermona, Eko Odra, Hem, EV, kotle PV Roučka HVS 12, kotel VSB IV, BAXI, Protherm, Quadriga, Q7, Quantum, Heat M, OVS Ariston, Hydrotherm GSX

(specifikace kotlů je uvedena v Příloze č. 1 a č. 2 ZD, specifikace ohříváčů TUV v Příloze č. 3 ZD)

1.1. Rozsah požadovaných prací

Pravidelný roční servis plynových kotlů a ohříváčů zahrnuje:

ZÁVĚSNÉ KOTLE A KOTLOVÉ MODULY

- Provést seřízení expanzní nádoby. Vyčistit a zkontrolovat funkci automatického odvzdušňovacího ventilu a pojišťovacího ventilu

- Demontovat plynový hořák, zbavit ho všech nečistot (tlakově profouknout), provést vizuální kontrolu štěrbin hořáku, očistit trysky, dále očistit elektrody a primární výměník (spaliny-voda). Celou spalovací komoru vyčistit vysáním prachu. Před uzavřením spalovací komory seřídít vzdálenost elektrod. Zkontrolovat, není-li poškozena izolace vysokonapěťových kablíků (k elektrodám).
- U kotle s věčným plamenem vyčistit a seřídít pilotní hořák.
- Vyčistit ventilátor, v případě nánosu nečistot vyprat oběhové kolo v saponátové lázni, zkontrolovat těsnost manostatových hadiček, zbavit je kondenzátu nebo usazenin z něho a zkontrolovat seřízení manostatu.
- U kotlů s ohřevem teplé užitkové vody, zejména v oblasti se značně znečištěnou užitkovou vodou a při sníženém účinku ohřevu provést odvápnění (proplach) sekundárního výměníku (voda-voda). Demontovat trojcestný ventil na díly a provést vyčištění veškerých vnitřních částí. Vyčistit vstupní síto užitkové vody.
- Zkontrolovat stav anody (případná výměna anody bude řešena po dohodě).
- Ověřit správný odtah spalín se zápisem do protokolu.
- Zkontrolovat těsnost všech šroubovaných a letovaných spojů na vnitřním potrubí, zejména je nutné zkontrolovat těsnost připojení vedení plynu. Zkontrolovat dotažení konstrukčních spojů.
- Vyjmout plynový ventil a vysát nečistoty ze sítka na vstupní části, provést nastavení výkonu kotle, zkontrolovat činnost a funkce zapalování, zhášení celého zařízení, to je ovládacích a bezpečnostních prvků.
- Provést orientační kontrolu elektroinstalace (např. není-li poškozena izolace, nevisí-li někde volné kabely atd., zvláště všech spojů ochranného vodiče).
- Demontovat primární výměník (spaliny-voda), jeho lamely prostříkat tlakem vody a ponořením lamel do saponátového roztoku, provést očištění. Vnitřní část výměníku pročistit tlakovou vodou (proti směru oběhu otopné vody). V případě silného znečištění vnitřní části výměníku (krusty) provést čištění chemické (např. DETEXEM). Při chemickém čištění na straně užitkové vody je nutno provést po jeho ukončení neutralizaci.
- Provést demontáž motorové části oběhového čerpadla, očistit jeho oběžné kolo a třecí plochy statoru a rotoru.

STACIONÁRNÍ A KONDENZAČNÍ KOTLE

- Demontovat držák hořáku, vyfoukat tlakově (kompresorem) nečistoty z hořákových trubic, provést vizuální kontrolu štěrbin hořáku. Očistit trysky.
- Očistit elektrody a provést jejich seřízení. Zkontrolovat izolaci vysokonapěťových kabelů k elektrodám.
- U kotlů s věčným plamínkem vyčistit a seřídít pilotní hořák.
- Zkontrolovat průchodnost litinového kotlového výměníku.
- Ověřit správný odtah spalín se zápisem do protokolu.
- Vyjmout plynový ventil a vysát nečistoty ze sítka na vstupní části. Po zpětné montáži seřídít tlak plynu a prověřit spotřebu plynu při maximálním a minimálním výkonu. Prověřit těsnost plynového vedení.
- Provést orientační kontrolu elektroinstalace, zvláště všech spojů ochranného vodiče
- U kotlů vyčistit čerpadla a provést kontrolu pojistného ventilu.
- Zkontrolovat a případně doplnit tlaky v expanzních nádobách.

- U kondenzačního kotle vyčistit spalovací prostor nerezového výměníku, vyčistit sifon, provést jeho zavodnění a zkontrolovat těsnost odvodu kondenzátu.
- Provést kontrolu a nastavit CO₂.

KOTLE S TLAKOVÝMI HOŘÁKY

- Vyčištění tlakového prostoru kotlového tělesa a kontrola jeho průchodnosti.
- Ověřit správný odtah spalin se zápisem do protokolu.
- Seřízení hořáku na parametry uváděné výrobcem.
- Provést orientační kontrolu elektroinstalace, zvláště spojů ochranného vodiče.
- Kontrola funkcí bezpečnostních prvků.

Předání protokolů o provedené kontrole, doložit výsledek nastavení hořáků - měření spalování, měření tahu. Uvést případné závady u jednotlivých spotřebičů.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení

1.2. Záruční lhůta

Záruční lhůtu na servisní práce požaduje zadavatel minimálně 6 měsíců.

2. Doba a místo plnění

Plnění veřejné zakázky zahájit:
Plnění veřejné zakázky ukončit:

ihned po podpisu SoD
27. září 2013

Místem plnění veřejné zakázky jsou: Olomouc, Přáslavice, Štěpánov, Hranice, Lipník n. Bečvou, Nový Jičín, Opava, Hlučín, Ostrava – Stará Ves, Háj ve Slezsku, Kozlov.

3. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace dle §50

Uchazeč ve své nabídce doloží následující doklady:

- Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 a o ekonomické a finanční způsobilosti splnit tuto veřejnou zakázku (příloha č. 6 ZD);
- Kopii Výpisu z obchodního rejstříku, či ze seznamu kvalifikovaných nebo certifikovaných dodavatelů. (Výpis z obchodního rejstříku nesmí být ke dni podání nabídky starší než 90 kalendářních dnů). Pokud uchazeč není zapsán v obchodním rejstříku, uvede tuto skutečnost ve své nabídce;
- Kopii oprávnění k podnikání (Živnostenský list) vztahující se k předmětu veřejné zakázky.
- Kopii osvědčení ITI nebo TIČR pro vyhrazená plynová zařízení.
- Kopii oprávnění výrobce kotle/ohřívače k provádění servisu nebo Servisní smlouvu s výrobcem.

3.1. Důsledky nesplnění kvalifikačních předpokladů

Neprokáže-li uchazeč některý z požadovaných předpokladů, bude zadavatelem vyloučen z účasti v dalším jednání o veřejné zakázce. Rozhodnutí o vyloučení bude písemně zadavatelem sděleno vyloučenému uchazeči.

4. Způsob hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek bude provedeno podle jediného hodnotícího kritéria, a tím je nejnižší nabídková cena bez DPH za celý předmět veřejné zakázky.

5. Způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena zpracovat do Krycího listu, který je přílohou č. 4 ZD.

V cenové nabídce budou zahrnuty veškeré náklady uchazeče spojené s realizací veřejné zakázky v plném rozsahu.

Nabídková cena za předmět veřejné zakázky musí být zpracována v českých korunách, stanovena jako cena nejvýše přípustná.

Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny.

6. Všeobecné obchodní a platební podmínky

Závazkové vztahy uzavřené ve smyslu § 262 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Obch. Z“), se budou řídit tímto zákonem.

Fakturace bude provedena jednou fakturou po předání a převzetí díla

Lhůta splatnosti je 21 dní od doručení faktury zadavateli (včetně protokolů o provedených kontrolách).

Zadavatel neposkytuje zálohy.

7. Další požadavky na obsah nabídky

Nabídka uchazeče bude dále obsahovat:

- Uchazeč ve své nabídce případně specifikuje části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům s uvedením identifikačních údajů a kontaktních údajů každého subdodavatele. Uchazeč tak učiní prohlášením, v němž popíše subdodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část této veřejné zakázky bude konkrétní subdodavatel realizovat - s uvedením procentuálního (%) finančního podílu na veřejné zakázce. Součet procentuálních finančních podílů jednotlivých subdodavatelů nesmí překročit 60% nabídkové ceny uchazeče.
- Uchazeč doloží v nabídce originál závazného písemného prohlášení každého subdodavatele o budoucí spolupráci, podepsaný osobou / osobami oprávněnými jednat jménem či za subdodavatele. V požadovaném prohlášení, zpracovaném samostatně podle jednotlivých subdodavatelů, se každý takový subdodavatel zaváže, že v případě

zadání veřejné zakázky uchazeči bude akceptovat závazek podílet se na plnění této veřejné zakázky ve stanoveném rozsahu.

- Písemný návrh smlouvy o dílo (Příloha č. 5 této ZD) podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, a bude doplněn pouze o nezbytné údaje vztahující se k nabídce uchazeče na jednotlivé části plnění předmětu veřejné zakázky.

8. Prohlídka místa plnění veřejné zakázky

Prohlídky míst plnění nejsou určeny, v případě zájmu je možnost dohodnout prohlídky s jednotlivými kontaktními osobami na níže uvedených telefonních číslech pro konkrétní místa plnění.

Kontaktní osoba	Tel. číslo	Místa prohlídek
Zdeňka Hadašová	602 550 617	Lipník, Hranice, Nový Jičín, Hostašovice, Ostrava, Hlučín, Háj ve Slezsku, Opava
Richard Caha	602 550 329	Kozlov
Josef Kosina	728 433 402	Olomouc, Štěpánov, Újezd u Uničova, Přáslavice

9. Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne **15. 8. 2013 v 10:00** hodin.

10. Způsob a místo pro podání nabídek

Nabídky je možno podávat doporučeně poštou nebo doručit osobně na adresu Armádní Servisní, p.o., Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice v pracovních dnech od 9:00 do 14:00 hodin.

Všechny nabídky musí být doručeny do hodiny ukončení lhůty pro podání nabídek.

Uchazeč podá nabídku v uzavřené obálce označené:

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – „Roční servis-kontrola spotřebičů na zemní plyn - kotlů a ohříváčů TUV” – NEOTEVÍRAT.

Obálka bude opatřena na uzavření razítky a podpisy uchazeče.

Nabídky podané po uvedené lhůtě, nebo řádně neoznačené, neuzavřené či porušené, nebudou zadavatelem hodnoceny.

11. Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky

Nabídku zpracovat v českém jazyce v 1 písemném výtisku

Jednotlivé listy budou očíslovány a zajištěny proti manipulaci.

Pro přehledné vyhodnocení nabídek požaduje zadavatel jednotné členění nabídky:

- Doklady prokazující kvalifikační předpoklady uchazeče dle bodu 3 ZD;
- Nabídková cena zpracovaná v požadovaném členění v souladu s bodem 5 ZD;
- Případné dokumenty o subdodavatelích dle bodu 7 ZD;

- Písemný návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, který bude respektovat veškerá ustanovení a formu návrhu smlouvy o dílo zpracované zadavatelem (Příloha č. 5 ZD) a bude doplněn pouze o nezbytné údaje vztahující se k nabídce uchazeče na jednotlivé části plnění předmětu veřejné zakázky.

12. Poskytování dokumentace a dodatečných informací k ZD

Případné dodatečné informace k zadávacím podmínkám budou rovněž jako ZD, uveřejněny dálkovým přístupem 24 hodin denně na profilu zadavatele.

13. Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje tato práva:

- zrušit zadání veřejné zakázky,
- odmítnout všechny podané nabídky,
- nevracet uchazečům podané nabídky,
- neposkytovat náhradu nákladů spojených se zpracováním a podáním nabídky,
- jednat o konečném znění smlouvy o dílo,
- rozhodnutí o vyloučení uchazeče oznámit jeho uveřejněním na profilu zadavatele,
- uveřejnit rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky do 5 pracovních dnů po rozhodnutí na profilu zadavatele.

14. Kontaktní osoby


Barbora Hobzová
barbora.hobzova@as-po.cz

tel.: 973 204 419
 602 264 963

15. Přílohy

- | | |
|---------------|---|
| Příloha č. 1: | Specifikace kotlů |
| Příloha č. 2: | Specifikace kotlů |
| Příloha č. 3: | Specifikace ohřivačů TUV |
| Příloha č. 4: | Krycí list nabídky |
| Příloha č. 5: | Návrh smlouvy o dílo |
| Příloha č. 6: | Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů |

V Praze dne: 6. srpna 2013


 v zastoupení
 Ing. Martin LEHKÝ

 Ing. Dagmar KYNČLOVÁ, MBA
 ředitelka AS-PO