

Ministerstvo obrany, Agentura vojenského zdravotnictví, hlavní hygienik
Komenského 224, Hradec Králové, PSČ 501 00

Čj. 24 - 26/2013-6848

V Hradci Králové dne 2. srpna 2013

Výtisk č. 1

Počet listů: 1

dle rozdělovníku

**Věc: Praha 6 – Dejvice, ubytovna Podbabská 1589/1, změna užívání části 5. NP
na kancelářské prostory
- souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení**

Na základě žádosti o posouzení projektové dokumentace uvedené akce podané Armádní servisní, p.o. zastoupenou firmou FSP projekční kancelář s.r.o., doručené Vojenskému zdravotnímu ústavu Praha dne 24.7.2013, posoudil podle návrhu odboru hygieny a laboratorní diagnostiky Vojenského zdravotního ústavu Praha hlavní hygienik MO jako dotčený orgán státní správy ve smyslu § 77 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, a § 4 odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, projekt pro stavební povolení změny užívání části 5. NP ubytovny Podbabská 1589/1 v Praze 6 Dejvicích na kancelářské prostory.

S projektem změny užívání části 5. NP ubytovny Podbabská 1589/1 v Praze 6 – Dejvicích na kancelářské prostory

se souhlasí.

V souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění se souhlas váže na splnění takto stanovených podmínek:

1. Okraje šikmé rampy v chodbě č. 5.21 budou opticky odlišeny.
2. Ve WC bude vzdálenost pisoárů odpovídat nové ČSN 73 4108 (760 mm mezi pisoáry, 450 mm od stěny).
3. V kancelářích
 - 3.1. Okna budou vybavena clonícími zařízeními umožňujícími regulaci přímého slunečního záření (NV č. 361/2007 Sb.).
 - 3.2. Bude možnost regulace osvětlení, a to od 250 do 500 lx (možno zajistit rozděleným ovládáním osvětlovacích těles).
 - 3.3. Řešení interiéru kanceláří bude odpovídat požadavkům § 46 až 49 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., v platném znění, v případě umístění zobrazovacích jednotek i § 50.
4. Při závěrečné kontrolní prohlídce stavby bude požadováno:
 - 4.1. Doklad o provedené dezinfekci vodovodních rozvodů s uvedením délky dezinfekce a pracovního postupu.
 - 4.2. Vyhovující výsledek rozboru vzorku pitné vody.

4.3. Prohlášení o shodě na použité materiály a výrobky.

Odůvodnění:

Předložený projekt řeší změnu užívání části 5. NP ubytovny Podbabská 1589/1 v Praze 6 Dejvicích na kancelářské prostory. Budou zrušeny stávající umývárny a zrekonstruovány záchody. Vznikne zde 9 kanceláří (každá pro 2 osoby) a dva sklady. Ve stávající kuchyňce bude vyměněna linka. Úklid je stávající na patře, mimo dotčenou část. Okna a vytápění zůstanou stávající. V podkroví bude umístěno chladicí zařízení VZT (2 klimajednotky).

Dokumentace vyhovuje zásadním požadavkům předpisů o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek. Protože však nejsou uvedeny všechny podrobnosti nebo jsou v PD z hygienického hlediska drobné závady, je souhlasné stanovisko vázáno na splnění podmínek č. 1 až 3. Podmínky č. 4 se vztahují ke kolaudaci. Posouzení bylo provedeno zejména podle nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění, nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny a ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostory.

Případné dotazy a pozvání na závěrečnou kontrolní prohlídku adresujte na Vojenský zdravotní ústav Praha, 160 01 Praha 6, Ing. Hanu Podhůrskou z odboru hygieny a laboratorní diagnostiky (tel. 973 208 222).

hlavní hygienik MO
plukovník MUDr. Radek HUBAČ



Vyhotoveno ve 4 výtiscích o 1 listu:

Výtisk č. 1 – FSP projekční kancelář s.r.o.

Ing. Karel Frankl
Na Bělidle 625/28
150 00 PRAHA 5

Výtisk č. 2 – Armádní servisní, p.o.

Podbabská 1589/1, 160 00 PRAHA 6

Výtisk č. 3 – Ministerstvo obrany

Úřad státního odborného dozoru
pracoviště vykonávající působnost stavebního úřadu
PRAHA

Výtisk č. 4 – pro spis