



ZADAVATEL: ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace
Sídlem: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice
Zastoupený: ředitelkou Ing. Dagmar Kynclovou, MBA
IČO, DIČ: 60460580, CZ60460580
Profil zadavatele: <http://www.as-po.cz/verejne-zakazky>

NAŠE ZNAČKA
1662-6-2013

VYŘIZUJE/TEL.
Ing. Koptová/973 204 179

V Praze dne 7.10.2013

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitelka AS-PO Ing. Dagmar Kynclová, MBA (dále jen zadavatel), Vám sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k veřejné zakázce malého rozsahu: **"Oprava protiproudého výměníku Pardubice - letiště"**.

Znění žádosti o dodatečné informace č. 1

Dotaz č. 1.1

Potřebujeme vědět typ ohřívače, nebo fotky. Nemáme se čeho chytnout. Tlak? Medium?

Odpověď č. 1.1

médium: pára - voda
tlak: 8 barrů
objem výměníku: 300 litrů
objem vložky: 90 litrů

Ing. Dagmar KYNČLOVÁ, MBA

ředitelka AS-PO

