



VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
906-20/2013

VYŘIZUJE/TEL.
Hobzová/973 204 419

V Praze dne 1. 11. 2013

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitelka Ing. Dagmar Kynclová, MBA (dále jen „zadavatel“) Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k veřejné zakázce na stavební práce zadané v otevřeném řízení s názvem **„Stará Boleslav – plynofikace a teplofikace Jaselských kasáren“**, uveřejněné v Informačním systému o veřejných zakázkách pod evidenčním číslem IS VZ US: 356213.

Dotaz č. 2.1

Lze pro akci „Stará Boleslav – plynofikace a teplofikace Jaselských kasáren“ použít následující reference?

Připojení kotlen LL12 a LL13 na PTS, Praha 12

Investor: Pražská teplárenská, a.s., Partyzánská 7, Praha 7, Mgr. Hužvar Imrich tel.: 266 751 111
Popis stavby: Předmětem stavby byla výstavba nového tepelného napáječe v bezkanálovém provedení z trub FINTHERM WEHOTHERM 2x DN 250-200 včetně alarmsystému a provedení změny technologie 2ks výměníkových stanic o celkovém výkonu 14 MW pro vytápění teplou vodou z TN Mělník – Praha. Předizolované potrubí se zvýšenou tepelnou izolací DII

- Sejmutí drnu a ornice s přemístěním do 50m – 385 m3
- zemní práce (výkopy, zásypy trasy) 10.945 m3
- Demolice a obnova živičných komunikací a chodníků 3.780 m2
- paní výkopů příložní vč. pažení 5.215 m2
- lo pro potrubí obalené Geotextilií 7.280 m2
- pdvolované potrubí FINTHERM DN 200 1.348 bm
- pdvolované potrubí FINTHERM DN 250 1.680 bm
- pokládka sdělovacího kabelu vč. chráničky 1.640 bm.

Termín realizace: 15.4.2009-5.10.2009
zprovoznění 28.8.2009
Finanční objem: 52.908 tis. Kč

Připojení lokality Petrovice - Horní Měcholupy na PTS

Investor: Pražská teplárenská, a.s., Partyzánská 7, Praha 7

Kontaktní osoba: Ing. Miroslav Linhart, tel.: 266 752 410, e-mail: mlinhart@ptas.cz

Popis: Výstavba nového tepelného napáječe v bezkanálovém provedení z trub ISOPLUS 2 x DN 350 – 125 mm včetně alarmsystému a provedení změny technologie 7 ks výměníkových stanic o

výkonu 45 MW pro vytápění teplou vodou z TN Mělník – Praha. Předizolované potrubí se zvýšenou tepelnou izolací DII.

Zemní práce (výkopy, zásypy, trasy) - 28 360 m³

Demolice a obnova živičných komunikací a chodníků – 6 553 m²

Pažení výkopů příložené včetně odpažení - 19 812 m²

Lože pro potrubí obalené Geotextílií - 27 419 m²

Protlaký pod komunikacemi DN 1200 – 1400mm - 101 bm

Předizolované potrubí ISOPLUS DN 125 – 150 mm - 2 183 bm

Předizolované potrubí ISOPLUS DN 200 - 250 mm – 2 663 bm

Předizolované potrubí ISOPLUS DN 350 mm – 4 567 bm

Pokládka sdělovacího kabelu včetně chráničky – 4 755 bm

Armатурní šachty (3 ks) železobetonové monolitické (OP) – 375 m³

Termín realizace: 24.6.2008 – 15.12.2009

Finanční objem: 151.077 tis. Kč

Odpověď 2.1

Reference „Připojení kotlen LL12 a LL13 na PTS, Praha 12“ splňuje požadavky zadavatele a je možno ji použít v nabídce.

Reference „Připojení lokality Petrovice - Horní Měcholupy na PTS“ co se týká předmětu prováděných prací také splňuje požadavky zadavatele a je možno ji využít v případě, že uchazeč doloží, že rozsah finančních prostředků požadovaný zadavatelem tedy 25 000 000 Kč byl vynaložen objednatelem za posledních 5 let ke dni podání nabídky (V případě, že se nebude posouvat termín pro podání nabídek, je nutné doložit v osvědčení vydaném objednatelem, že tuto hodnotu tedy min. 25 000 000 Kč vynaložil v období od 14. 11 2008 do data pro podání nabídek. Na hodnotu finančních prostředků vynaloženou od 24. 6. 2008 do 13. 11. 2008 nemůže brát zadavatel zřetel.).

U každé reference je nutno předložit osvědčení objednatele o řádném plnění dle bodu 4.4 ZD. Cena uvedená ve vystaveném osvědčení musí být za období 5 let ke dni pro podání nabídek.

Dotazy vznesené při prohlídce místa plnění:

Dotaz č. 2.2

Můžete upřesnit nacenění soupisu prací a dodávek pro objekt SO 01 - ÚPRAVA VARNÝ V OBJEKTU č. 24., v části Gastro technologie, Zdravotní instalace a Elektroinstalace?

Odpověď 2.2

Nebude naceňována dodávka elektrických varných kotlů, nacenění bude pouze připojení.

Dotaz č. 2.3

Můžete upřesnit nacenění technologie vyvíječe páry.

Odpověď 2.3


Parní vyvíječ nebude naceňován.

Dotaz č. 2.4

Můžete upřesnit která původní zařízení a technologie se budou likvidovat, nebo ponechávat pro další využití?

Odpověď 2.4

Odstraní se původní technologie, dle PD viz jednotlivé objekty (IO a PS), striktně se držet předpisů v částech „Demontáže“. Dvojice centrálních mobilních plynových zdrojů vytápění (4 kontejnerové mobilní kotelny) včetně komínů odkouření bude ponechána na stávajícím místě, jen bude provedeno odpojení, zaslepení (zajištění) vstupů a výstupů.



Ing. Dagmar Kynclová, MBA
ředitelka AS-PO