



ZADAVATEL: ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace
Sídlem: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice
Zastoupený: ředitelkou Ing. Dagmar Kynclovou, MBA
IČO, DIČ: 60460580, CZ60460580
Profil zadavatele: <http://www.as-po.cz/verejne-zakazky>

NAŠE ZNAČKA
2052-9/2013

VYŘIZUJE/TEL.
Bc. Málková /973 204 420

V Praze dne 22 -01- 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadanou v otevřeném řízení s názvem: „**Nový Ples – vybudování kanalizace a likvidace 8 ks septiků**“, uveřejněnou ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky 373267.

Znění žádosti o dodatečné informace č. 1

Dotaz 1.1

Dobrý den,
mám dotaz ohledně veřejné zakázky "**Nový Ples – vybudování kanalizace a likvidace 8ks septiků**", v technické zprávě jsem se dočetl cituji: "Přebytečná zemina bude odvezena na trvalou deponii výkopku, kterou určí OÚ před zahájením stavby." viz str. 5. Tak jsem se chtěl zeptat jestli je určená skládka, kam by se přebytečná zemina měla uložit. Na místě prohlídky nám bylo řečeno, že přebytečná zemina bude uložena do zrušených septiků, jenže ve výkazu výměr je v položce 34 ještě 646,651 m3 přebytečné zeminy a navíc je z této položky už objem septiků odečten. Děkuji za odpověď

Odpověď 1.1

Dle vyjádření projektanta je uvažováno, že přebytečná zemina bude použita na zásyp septiků a dále na provedení přesypu potrubí přes lesní cestu, kde je terén níže, než je potřebná krycí hloubka potrubí.

Rozdíl těchto kubatur projektant zohlednil v položkách 36, 37.

Co se týká skládky pro uložení přebytečné zeminy, tato není stanovena.

Dotaz 2.1

Dobrý den,

Naše firma má zájem účastnit se výběrového řízení na veřejnou zakázku „Nový Ples – vybudování kanalizace a likvidace 8 ks septiků“.

Po stažení dokumentace jsem zjistil, že výkazy výměr jsou uzamčeny včetně buněk pro zadání jednotkové ceny. Prosím tímto o zaslání nebo zveřejnění výkazů výměr s odemčenými buňkami, aby bylo možno s nimi pracovat.

Děkuji

Odpověď 2.1

Všechny dokumenty lze odemknout po odebrání elektronického podpisu z dokumentu. Postup pro odebrání podpisu je následující:

Po otevření dokumentu v excelu nebo ve wordu se v levé části spodní lišty objeví červená pečeť. Po kliknutí na tuto pečeť, se v pravé části dokumentu rozbalí menu se seznamem podpisů. Pravým tlačítkem myši se klikne na podpis a zvolí se možnost odebrat podpis. Poté následuje potvrzení o odebrání podpisu. Po odebrání podpisu jsou dokumenty odemčeny a je možné je upravit.

Poznámka:

Při uveřejnění na profilu zadavatele musí být všechny dokumenty opatřeny elektronickým podpisem v souladu s vyhláškou č. 133/2012 Sb. o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele.


Ing. Dagmar KYNČLOVÁ, MBA
ředitelka AS-PO



ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6
IČO: 60460580