



**ZADAVATEL:** ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace  
**Sídlem:** Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice  
**Zastoupený:** ředitelkou Ing. Dagmar Kynclovou, MBA  
**IČO, DIČ:** 60460580, CZ60460580  
**Profil zadavatele:** <http://www.as-po.cz/verejne-zakazky>

NAŠE ZNAČKA  
101-9-2014

VYŘIZUJE/TEL.  
Ing. Koptová/973 204 179

V Praze dne 29.4.2014

### **DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 3**

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitelka Ing. Dagmar Kynclová, MBA (dále jen „zadavatel“) Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k veřejné zakázce na služby zadanou v otevřeném řízení s názvem „**Zajištění provozu tepelných zařízení 2015 – 2019**“, uveřejněné v Informačním systému o veřejných zakázkách pod evidenčním číslem IS VZ US: 478699.

#### **Dotaz 3.1**

Dotaz – trvalá obsluha

Podle vyhl. 91/1993 – obsluha, při které se může topič jen krátkodobě vzdálit od kotle na dobu a za podmínek stanovených v provozním řádu kotelny.

Když je u konkrétního zdroje uvedena trvalá obsluha, může tato obsluha podle provozního řádu provádět současně občasnou nebo trvalou obsluhu jiných zdrojů TE, jestliže jsou na stejném místě (stejná kasárna)?

#### **Odpověď 3.1**

Způsob obsluhy každého tepelného zdroje je přesně specifikován v provozním řádu schváleném statutárním zástupcem provozovatele. Provozní řády jsou k nahlédnutí na tepelných zdrojích. Obecně lze konstatovat, že pokud se v provozním řádu tepelného zdroje uvádí, že provoz vyžaduje trvalou obsluhu, pak se obsluha od provozovaného zdroje smí vzdálit pouze krátkodobě na dobu a za podmínek stanovených v provozním řádu kotelny. Nemůže tedy vykonávat obsluhu dalšího tepelného zdroje kde je dle provozního řádu určena např. občasná obsluha.


#### **Dotaz 3.2**

ČEZ Teplárenská, a.s. je majitelem, nájemcem a současně i provozovatelem technologického zařízení (předávacích stanic, plynových kotel, tepelných rozvodů atd.), které je obdobného

charakteru, jako zařízení, které je předmětem uvedené VZ. Provozování a obsluhu těchto zařízení realizuje společnost vlastními kvalifikovanými provozními a vedoucími pracovníky. Výsledkem je dodávka tepelné energie konečným zákazníkům. Jako doklad pro splnění technických kvalifikačních předpokladů očekáváte poskytnutí služeb obdobného charakteru ve finančním objemu 14 mil. Kč/rok bez DPH. Naši kvalifikaci pro vypsanou zakázku navrhujeme prokázat finančním objemem nákladů na obsluhu, výrobní režii a správní režii pro koncové zákazníky ve vybrané provozní lokalitě ČEZ Teplárenská se sekundární dodávkou, tj. s dodávkou, kde provozujeme předávací stanice či objektové plynové kotelny.

### **Odpověď 3.2**

Zadavatel souhlasí s prokázáním kvalifikace výše zmíněným způsobem.



Ing. Dagmar KYNČLOVÁ, MBA



ředitelka AS-PO  
ARMÁDNÍ SERVIS

PRÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE  
Pochodská 1589/1 160 00 Praha 6  
IČO 60450580