



ZADAVATEL: ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace
Sídlem: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice
Zastoupený: ředitelkou Ing. Dagmar Kynclovou, MBA
IČO, DIČ: 60460580, CZ60460580
Profil zadavatele: <http://www.as-po.cz/verejne-zakazky>

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
0911-9-2014

VYŘIZUJE/TEL.
BcA. Koryčánková/973 204 177

V Praze dne: 30-05-2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 3

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitelka AS-PO Ing. Dagmar Kynclová, MBA (dále jen zadavatel), Vám sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k veřejné zakázce malého rozsahu:

**„Týniště nad Orlicí – vodárna
– realizace technologie reverzní osmózy a odstranění dusičnanů“.**

Zadavatel obdržel a zodpověděl následující dotaz:

Dotaz

U UV zářiče (záložka 02) je požadovaná energie záření 400 J/cm^2 . Ale běžně se výkony takovýchto zařízení udávají v desítkách miliJoulů na cm^2 . Zkonzultujte to prosím s projektantem.

Odpověď

Písařská chyba nebo automatická oprava počítače.
Správně má být $400 \text{ J/m}^2 = 40 \text{ mJ/cm}^2$.

Ing. Dagmar KYNČLOVÁ, MBA

ředitelka AS-PO



ARMÁDNÍ SERVISNÍ 1
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6
IČO: 60460580