



ZADAVATEL: ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace
Sídlem: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice
Zastoupený: ředitelkou Ing. Dagmar Kynclovou, MBA
IČO, DIČ: 60460580, CZ60460580
Profil zadavatele: <http://www.as-po.cz/verejne-zakazky>

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
1672-5-2014

VYŘIZUJE/TEL.
Ing. Kotmelová/973 204 179

V Praze dne: 23.9.2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitelka AS-PO Ing. Dagmar Kynclová, MBA (dále jen zadavatel), Vám sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k veřejné zakázce malého rozsahu: „**Brno, Tř. gen. Píky 4 – snížení energetické náročnosti objektu**“.

Sdělení Zadavatele:

Bod 1.2 ZD - Rozsah požadovaných prací se upravuje následovně:

Nová plastová okna barvy bílá/bílá, stavební hloubka minimálně 85 mm, rám okna osazen třetím dorazovým těsněním, trojsklo $U = 0,5 \text{ Wm}^2\text{K}$. Celkový součin prostupu celého okna $U_w 0,85 \text{ Wm}^2\text{K}$, pro hliníkové vstupní sestavy max. **Ug $1,1 \text{ W/m}^2 \text{ K}$** , v rámu osazené čiré **2-sklo**, stavební hloubka AL rámu min. 70 mm, plastové interiérové sestavy budou $U_w 1,1 \text{ Wm}^2\text{K}$, stavební hloubka 80 mm. Sklepní plastová okna bílá/bílá, stavební hloubka min. 80 mm. Celkový součin prostupu celého okna $U_w 1,2 \text{ Wm}^2\text{K}$. Sklepní dveře bílá/bílá, $U_w 1,2 \text{ Wm}^2\text{K}$. Požadovaný profil dodaných okenních a dveřních prvků musí splňovat podmínku použití izolačního trojskla minimální tloušťky 52 mm.

Výše zmíněné dodatečné informace budou před podpisem smlouvy do smlouvy zapracovány.


Ing. Dagmar Kynclová, MBA
Ředitelka AS-PO

