



ZADAVATEL: ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace
Sídlem: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice
Zastoupený: ředitelkou Ing. Dagmar Kynclovou, MBA
IČO, DIČ: 60460580, CZ60460580
Profil zadavatele: <http://www.as-po.cz/verejne-zakazky>

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
1672-7-2014

VYŘIZUJE/TEL.
Ing. Kotmelová/973 204 179

V Praze dne: 29.9.2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 3

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitelka AS-PO Ing. Dagmar Kynclová, MBA (dále jen zadavatel), Vám sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k veřejné zakázce malého rozsahu: „**Brno, Tř. gen. Píky 4 – snížení energetické náročnosti objektu**“.


Dotaz 3.1

Dále bychom Vás chtěli informovat o tom, že od 1. 5. 2014 byla vydána norma ČSN 746077 – Okna a vnější dveře – požadavek na zabudování (nahrazuje dříve nezávaznou normu TNI 746077). Otázka použití okenních folií se tímto přesouvá z volitelné oblasti do povinné. Montáž oken, v případě jiných adekvátních těsnících systémů je proto možná jen na výslovnou a doložitelnou žádost zákazníka. Proto se dotazujeme, zda součástí dodávky plastových výplní bude i difuzní uzávěr z vnitřní a venkovní strany (parotěsná páska, paropropustná páska). V tomto případě, by bylo nutné zednické zapravení vnějších špalet oken, balkonových sestav a dveří včetně fasádního nátěru.

Odpověď 3.1

Uchazeč musí dodržet podmínky uvedené v ČSN 746077, pro zajištění venkovní spáry může použít odpovídající „Impregnovaná pěnovou pásku“ s odolností vůči průchodu vody při tlaku 600 Pa. Zednické zapravení venkovní spáry není požadováno.

v zastoupení
Ing. Martin LEHKÝ



Ing. Dagmar Kynclová, MBA
Ředitelka AS-PO



ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6
IČO 60460580