



VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
0090-15/2014

VYŘIZUJE/TEL.
BcA. Koryčánková/973 204 177

V Praze dne 24. 11. 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 8

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitelka Ing. Dagmar Kynclová, MBA (dále jen „zadavatel“) Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k veřejné zakázce na stavební práce zadané v otevřeném řízení s názvem „**Libavá – vybudování vodovodu a kanalizace v obci Město Libavá**“, uveřejněné v Informačním systému o veřejných zakázkách pod evidenčním číslem IS VZ US: 484296.

Dotaz č. 8.1

Ve výkazu výměr pro technologii ČOV, list SaZ1, je uvedena položka č. 4.6.1.1 Magneticko-indukční průtokoměr typ FQ1, pro možnost ocenění uvedeného přístroje potřebujeme technické parametry zařízení. Žádáme o sdělení technických parametrů jako je DN, PN, zda má být přístroj v kompaktním nebo odděleném provedení, materiálové provedení, příkon, rozsah průtoku měřeného média.

Odpověď č. 8.1

Při zpracování výkazu výměr pro technologii ČOV došlo k omylu – projektant měl na mysli ultrazvukový hladinoměr, pozice 2., položka SSaZ TS č. 4.6.1.2., nikoliv průtokoměr. Zadavatel proto zneplatňuje původní Výkaz výměr s názvem *Libavá – ČOV doplnění – soupis prací, dodávek a služeb*, který je součástí přílohy dodatečných informací č. 4 s názvem *Úpravy ČOV, včetně bouracích a demontážních prací, odvoz suti na skládku a uložení a nahrazuje jej novým opraveným zněním, viz Sdělení zadavatele níže.*

Dotaz č. 8.2

V technické zprávě pro FS 01 – Kanalizace (260-55790-K-04/2-01/01) je uvedeno „V rámci stavby – FO-01 Kanalizace bude realizováno na objektu splaškové kanalizace celkem 3 ks čerpacích stanic – ČS2, ČS3 a ČS4.“ Ve Výkazu výměr je však v listu 1-1 FS 01 Gravitační ka... u položky 116 Ve Výkazu výměr 1-1 FS 01 Gravitační kanalizace, je u položky 116 kromě čerpacích stanic ČS2 a ČS3 uvedena i dodávka čerpací stanice ČS1, což s čerpací stanicí ČS4 dává dohromady dodávku 4 ks čerpacích stanic.

Ptáme, zda mají být dodány 3 ks nebo 4 ks čerpacích stanic? Pokud by měla být dodána i ČS1 prosíme o uvedení jejích parametrů a dodání výkresu.

Odpověď č. 8.2

Zadavatel již odpověděl na obdobný dotaz v dodatečných informacích č. 7.1. Součástí vydaných informací byl vydán doplněný výkaz výměr (příloha č. 3) s popisem strojního vybavení položky ČS1.

V technické zprávě PD v kapitole č. 1 odstavci 2 je uvedeno:

"Tento projekt řeší kompletní trasy splaškové převážně gravitační kanalizace, pouze s osazením 3 ks čerpacích stanic (ČS2-4) a výtlačků do gravitační kanalizace. Součástí PD je i výměna technologického vybavení ve stávající ČS1 – čerpadlo, výtlačné potrubí a armatury. Vystrojení všech 4 čerpacích stanic je identické".

Z výše uvedeného vyplývá, že nabídka uchazeče bude obsahovat dodávku 3 ks čerpacích šachet včetně strojního vybavení (ČS2-4) a také demontáž stávajícího a dodávku nového strojního vybavení 1 ks (ČS 1). Těleso čerpací šachty ČS 1 je ponecháno stávající.

Výkres ČS1 nebude dodán.

Dotaz č. 8.3

Žádáme o doplnění dokumentace pro ČOV Libavá o elektrotechnické výkresy pro technologickou část, schémata rozvaděčů.

Odpověď č. 8.3

Dokumentace pro ČOV Libavá, - elektrotechnické výkresy pro technologickou část, konkrétně schémata rozvaděčů, nebude vydána. Popis rozvaděče je vyspecifikován v dané položce. Schémata rozvaděčů vykreslí uchazeč dle požadavků navržené technologie.

SDĚLENÍ ZADAVATELE

1.

Z výše uvedených sdělení se zadavatel rozhodl, že na základě § 40 odst. 3 zákona přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Tím se **mění bod 11 ZD následujícím způsobem:**

Nabídky mohou uchazeči podat osobně zadavateli na níže uvedené adrese v úředních hodinách Po - Čt 8:00 - 11:00, 13:00 - 14:30, Pá 8:00 - 11:00, 12:30 - 13:30 nebo zaslat doporučeně poštou na adresu zadavatele:

Armádní Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 PRAHA 6 – Dejvice a to tak, aby při obou způsobech podání byly nabídky doručeny zadavateli nejpozději **do 10:00 hodin dne 16. 12. 2014.**

Otevírání obálek bude probíhat na ředitelství Armádní Servisní, příspěvkové organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 PRAHA 6 – Dejvice, se srazem před podatelnou dne **16. 12. 2014 v 10:00 hodin.**

Zúčastnit se otevírání obálek jsou oprávnění členové komise jmenované zadavatelem a maximálně jeden zástupce za každého uchazeče.

2.

Na základě dotazu č. 8.1 zadavatel zneplatňuje původní Výkaz výměr s názvem *Libavá – ČOV doplnění – soupis prací, dodávek a služeb* a nahrazuje jej novým zněním, které je přílohou těchto dodatečných informací a je k dispozici na profilu zadavatele.

3.

Na základě poznatků a připomínek vznesených na Prohlídce místa plnění dne 20. 11. 2014 poskytuje zadavatel vzorové foto (příklad vzhledu) zastřešení nádrží ČOV, viz níže uvedená položka č. 18 ve Výkazu výměr, list SaZ3:

Pozice	Pol.	Popis	měrná jednotka (MJ)	počet MJ	cena za MJ Kč	Dodávka Kč
18		zastopení ČOV sklolaminátovým poklopem. Sestává se z lehce odnímatelných kopulí s držadly. Instalace na nerezové konstrukci. Provedení s UV stabilizací. Technické provedení je součástí výrobní dokumentace zhotovitele	m2	72		0,00



pro zastoupení
Ing. Martin LEHÝ

Ing. Dagmar Kynclová, MBA
ředitelka AS-PO