



VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
888-18/2015

VYŘIZUJE/TEL.
Hobzová/973 204 419

V Praze dne 8. 7. 2015

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 9

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná Ing. Martin Lehký – ředitel organizace (dále jen „zadavatel“) Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k veřejné zakázce na stavební práce zadané v otevřeném řízení s názvem „**Libavá – vybudování vodovodu a kanalizace v obci Město Libavá**“, uveřejněné v Informačním systému o veřejných zakázkách pod evidenčním číslem IS VZ US: 513679.

Dotaz č. 9.1

V dodatečných informacích č. 5 zadavatel odpověděl na dotaz č. 5.2 takto:

Dotaz č. 5.2

V příloze F1_Seznam strojů a zařízení a technické specifikace_K_SIGNED.pdf je v bodě „5. Trubní materiál“ uvedeno, že „Záměna za obdobné výrobky se přípouští, avšak o adekvátnosti navrhovaných změn materiálového složení rozhodne autor projektu“. Na základě zkušeností z realizace navrhujeme na kanalizační řady i přípojky použít kanalizační potrubní systém z hladkých, plnostěnných trub z materiálu PVC-U nebo PP o kruhové tuhosti SN 12 kN/m², případně vyšší. Tímto systémem by bylo nahrazeno jak potrubí z GPR, tak potrubí z žebrovaného PP. Dotaz tedy zní: je tato záměna možná a je tedy možné do nabídky použít hladké plnostěnné potrubí jak na všech kanalizačních řadech, tak i na přípojkách?
Opět se domníváme, že v případě navrhovaného systému se jedná o moderní a kvalitní trubní systém, který by navíc investorovi opět přinesl zajímavé finanční úspory.

Odpověď č. 5.2

Ne, tato záměna není možná. Zadavatel upřednostňuje použití materiálů tak, jak je navrhnul projektant. přípouští použití materiálu se stejnými nebo lepšími technickými parametry při dodržení navrženého řešení.

Stanovisko projektanta:

Přesná technická specifikace materiálu kanalizačních stok je v zadávací dokumentaci uvedena na straně 22 – kap. 5.1. přílohy F.1 SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ A TECHNICKÉ SPECIFIKACE

V návaznosti na stanovený materiál potrubí je zpracován i výkaz výměr, který přesně stanovuje výměry výkopů a výměry a kvalitu zásypů, obsypů, dobu čerpání vody, velikost skládek, objem přebytečné zeminy a její odvoz.

Je nutno konstatovat, že každý trubní materiál má své specifické požadavky na statické spolupůsobení s obsypovým hutněním materiálem a proto mají různá potrubí různé požadavky na šířku rýhy, výšku obsypu, kvalitu obsypového a zásypového materiálu, způsob hutnění. Potažmo se liší různé trubní materiály i ve lhůtách montáže, možnostech napojování přípojek, v požadavcích na manipulaci a v přípustných klimatických podmínkách pro montáž. Projekt pro provádění stavby je zpracován, tj. staticky, hydraulicky a ekonomicky dimenzován, na konkrétní statické, hydraulické a ekonomické parametry stanoveného potrubního materiálu. V rámci soutěže není možné výpočty přepracovávat a měnit - soutěž nelze vypisovat variantně.

Pokud tedy uchazeč navrhne jinou materiálovou variantu, musí pečlivě zvážit, veškeré aspekty jím navržené záměny, neboť nelze připustit změny kubatur a změny technologií souvisejících položek.

Pro materiálovou volbu uchazečů při podání nabídek v rámci soutěže na výběr zhotovitele platí, že při dodržení technických vlastností navrhovaných komponent stavby projektant i zadavatel musí připustit použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení – viz odst. 11 § 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění způsobených zákonem č. 55/2012 Sb., účinné k 1. 4. 2012.

Je tedy jen na úvaze a zodpovědnosti uchazeče, zda bude schopen následně, tedy ve fázi posuzování jeho nabídky, doložit (zejména technickou dokumentací výrobku a jeho certifikací), plně dodržení soutěžních podmínek.

Dotaz č. 5.3


V souvislosti s poslední větou výše uvedené odpovědi na dotaz č. 5.2 se ptáme, jakým způsobem chce zadavatel zajistit, aby obdržel porovnatelné nabídky, z nichž by bylo patrné splnění technických specifikací uvedených v příloze F_Seznam strojů a zařízení a technické specifikace_K_Signed.pdf v souladu s § 46 zákona 137/2006 Sb..

Jako uchazeč máme za to, že v tuto chvíli zadávací řízení nezaručuje, že zadavatel obdrží porovnatelné nabídky; ten nebude s to posoudit nabídky dle § 76 zákona, a nabídky, které nesplňují požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách nebude schopen vyřadit jako nepřijatelné v souladu s § 22 odst. 1 písm. a), b), e) zákona.

S ohledem na vše shora uvedené žádáme, aby dodržení soutěžních podmínek dle výše uvedeného dotazu bylo možné ověřit přímo z nabídek např. doložením příslušných technických listů potrubí.

Odpověď č. 9.1

Zadavatel je toho názoru, že obdrží nabídky porovnatelné, jelikož uchazeči jsou povinni splnit minimální kvalitativní úroveň danou PD a zadávací dokumentací a ocenění slepého soupisu stavebních prací a dodávek. V případě nejasností v nabídce, může komise požádat o vysvětlení nabídky v souladu s § 76 odst. 3 a § 77 odst. 1 zákona.



Ing. Martin Lehký
ředitel AS-PO

ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Poděbratská 1589/1, 190 00 Praha 6
ČO 60460580