



Zadavatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace
Sídlem: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice
Zastoupený: ředitelem Ing. Martinem Lehkým
IČ, DIČ: 60460580, CZ60460580
Profil zadavatele: <https://www.as-po.cz/verejne-zakazky>

NAŠE ZNAČKA
02449-9-2015

VYŘIZUJE/TEL.
Bc. Burdová /973 204 179

V Praze dne 20.4.2016

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadanou v otevřeném řízení s názvem: „**Oprava a nová instalace elektrické požární signalizace VUZ Ruzyně**“, uveřejněnou ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky 529235.

Znění žádosti o dodatečné informace č. 2

Dotaz č. 2.1

Žádám o upřesnění počtů patic k počtu detektorů. Počet detektorů versus počet patic není shodný. Nabídka obsahuje 1155 kompletních kombinovaných detektorů a 480 přídatných bzučáků. Ve výkazu jsou - detektory $1139 + 16 = 1155$ ks, patice bez a s bzučákem $1115 + 480 = 1595$ ks.

Odpověď č. 2.1

Zadavatel opravil Soupis stavebních prací a dodávek viz sdělení zadavatele – bod č. 3 těchto dodatečných informací.

Dotaz č. 2.2

Žádám o upřesnění, zda je požadováno dodání jen a pouze jedné ústředny (viz výkaz výměr), nebo lze tuto nahradit síťovým propojením několika ústředí. Výsledek je prakticky stejný.

Odpověď č. 2.2

Požadavkem je, aby uživatelské rozhraní pro ovládání systému bylo jedno a byly zde zobrazovány všechny informace. Konfiguraci HW ústředny je možné přizpůsobit parametrům nabízeného systému (např. počty procesorových karet, počty prvků na linkách dle povolené zátěže výrobce, velikost AKU dle spotřeby apod.).

Dotaz č. 2.3

Prosíme o upřesnění počtu patic hlásičů (viz položky 5 a 6) a počtu automatických hlásičů (viz položky 3 a 4). Celkový počet patic je vyšší, než počet čidel.

Prosíme o upřesnění (kvantifikovat počet metrů kabeláže, která je požadována demontovat) položky č. 6 v demontáži stávajícího systému LITES. A upřesnit způsob a rozsah začištění povrchu – Jak si zadavatel představuje začištění povrchu?

Odpověď č. 2.3

Zadavatel opravil Soupis stavebních prací a dodávek viz sdělení zadavatele – bod č. 3 těchto dodatečných informací.

Dotaz č. 2.4

Ve výkazu výměr je pro každou houkačku krabice s požární odolností:

12	Houkačka 24 VDC	ks	744
13	Krabice se zvýšenou požární odolností pro sirěnu, keramická svorkovnice, tepelná pojistka 130 st. C	ks	744

Nikde není popsáno, jak má být proveden samotný detail instalace houkačky s krabicí. Aby byla dodržena požární odolnost krabice, tak nesmí být houkačka přidělena na krabici, jak je to schematicky naznačeno v půdorysech:



Pokud by měla být krabice vedle houkačky, tak pro propojení je potřeba houkačka s patičí. Poslední možností by bylo propojení pod omítkou (zasekáním). Nikde jsem ale neobjevil položku drážkování, případně stavební přípomoc. Prosím o upřesnění, jak byla tato věc řešena při tvorbě projektu.

Odpověď č. 2.4

V půdoryse je znázorněno napojení houkačky z krabice kabelem, a ne instalace na krabici (ve 2D nelze postihnout prostorové uspořádání). Houkačka je montována pod krabicí s keramickou svorkovnicí na povrchu. Zda je při montáži na povrch potřebná patice nebo je houkačka této montáži přizpůsobena, záleží na nabízeném typu houkačky od jednotlivých výrobců.

Dotaz č. 2.5

Pro správné ocenění zakázky žádáme o upřesnění rozsahu položky:

6	Demontáž a likvidace stávající kabeláže vč. začištění povrchu	kpl.	1
---	---	------	---

Není bohužel k dispozici projekt stávající (demontované) EPS včetně kabeláže. Dále žádáme o upřesnění poznámky „vč. začištění povrchu“.

Odpověď č. 2.5

Zadavatel opravil Soupis stavebních prací a dodávek viz sdělení zadavatele – bod č. 3 těchto dodatečných informací.

Dotaz č. 2.6

Pro správné ocenění zakázky žádáme o upřesnění rozsahu položky:

7	Rozebrání a opětovná montáž podhledů FE-AL v objektu D pro instalaci trasy EPS	kpl.	1
---	--	------	---

Odpověď č. 2.6

Zadavatel opravil Soupis stavebních prací a dodávek viz sdělení zadavatele – bod č. 3 těchto dodatečných informací.

Dotaz č. 2.7

Dle sdělení dodavatele EPS je položka:

8	Přídavný sokl pro povrchovou montáž	ks	1115
---	-------------------------------------	----	------

součástí patice hlásiče. Má tedy nabídka obsahovat nulovou (neoceněnou) položku?

Odpověď č. 2.7

Počet přídavných soklů pro montáž na povrch je závislý na konstrukci patice detektoru jednotlivých výrobců. Pokud je patice připravena pro montáž na povrch není nutné použít. Jde o vytvoření prostoru pro zavedení kabelu do patice při povrchové montáži. Není myšlen „těžký“ sokl s vývodkami.

Dotaz č. 2.8

Dle sdělení dodavatele EPS je položka:

2	Vestavěný ovládací panel s LCD displejem 40 řádků	ks	1
---	---	----	---

součástí ústředny. Má tedy nabídka obsahovat nulovou (neoceněnou) položku?

Odpověď č. 2.8

Záleží na HW konfiguraci jednotlivých výrobců. Je požadována ústředna s ovládacím LCD tablem. Pokud bude tablo zahrnuto v položce ústředny, bude položka 0.

Dotaz č. 2.9

Na základě odečtení délky kabelového žlabu 62/50 s vikem z půdorysů, byl zjištěn výrazný nesoulad s výkazem výměr.

4	Kabelový žlab 62/50 s vikem, koleny, odbočkami a závěsy, s integritou činností při požáru dle ČSN 730848 - montáž na strop	m	4000
---	--	---	------

Navíc ve výkazu výměr je uveden rozměr 62/50 (viz výše), ale v půdorysech je uveden rozměr 60/50. Žádáme o prověření celkové délky žlabu, případně o výpočet jeho délky například po patrech a budovách. Dále žádáme o upřesnění rozměru požadovaného žlabu.

Odpověď č. 2.9

Zadavatel opravil Soupis stavebních prací a dodávek viz sdělení zadavatele – bod č. 3 těchto dodatečných informací.

Sdělení zadavatele:

Na základě těchto dodatečných informací se zadavatel rozhodl přijmout následující opatření:

1. V ZD se mění bod č. 3 Doba a místo plnění veřejné zakázky, a to následujícím způsobem:

3. Doba a místo plnění veřejné zakázky

Termín zahájení plnění: ihned po podpisu SoD.

Termín ukončení plnění: **do 31. 10. 2016.**

Místo plnění veřejné zakázky: VUZ Ruzyně, U Prioru 938/6, 160 00, Praha 6 – Ruzyně.

Zadavatel je oprávněn posunout termín plnění o dobu nutnou k přezkoumání opravných prostředků proti rozhodnutí zadavatele dle § 110 a násl. a § 113 a násl. zákona.

2. S ohledem na výše uvedené změny zadavatel zneplatňuje Přílohu č. 3 ZD – **Návrh smlouvy o dílo** a nahrazuje ji novým opraveným zněním platným k 20. 4. 2016.
3. Zadavatel zneplatňuje Přílohu č. 4 **Dokumentace pro provedení stavby - EPS Ruzyně vč. Soupisu stavebních prací a dodávek** a nahrazuje ji novým opraveným zněním platným k 20. 4. 2016.
4. Na základě § 40 odst. 3 zákona prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek. Tím se mění bod 11 ZD následujícím způsobem:


11. Místo pro podání nabídek a doba, v níž lze nabídky podat

Nabídky mohou uchazeči podat osobně na Podatelnu na níže uvedené adrese v úředních hodinách Po - Čt 8:00 - 11:00, 13:00 - 14:30, Pá 8:00 - 11:00, 12:30 - 13:30 nebo zaslat doporučeně poštou na adresu zadavatele:

Armádní Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 PRAHA 6 – Dejvice a to tak, aby při obou způsobech podání byly nabídky doručeny zadavateli nejpozději **do 10:00 hodin dne 4. 5. 2016.** Podatelna je jediným místem, kde budou nabídky přijímány. Otevírání obálek bude probíhat na ředitelství Armádní Servisní, příspěvkové organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 PRAHA 6 – Dejvice, se srazem před podatelnou dne **4. 5. 2016 v 10:00 hodin.**

Zúčastnit se otevírání obálek jsou oprávněni členové komise jmenované zadavatelem a maximálně jeden zástupce za každého uchazeče.

Děkujeme za pochopení


Ing. Martin Lehký
ředitel AS-PO



ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6
IČO: 60460580

Stránka 4 z 4