



ZADAVATEL: Armádní Servisní, příspěvková organizace
Zastoupený: ředitelem Ing. Martinem Lehkým
Profil zadavatele: <http://www.as-po.cz/verejne-zakazky>

NAŠE ZNAČKA
5027-5/2016

VYŘIZUJE/TEL.
BcA. Koryčánková/973 204 624

V Praze dne 31-03-2016

Odůvodnění veřejné zakázky

dle §156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů způsobem dle vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky v platném znění na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem:

„Dodávka speciálních filtrů pro vzduchotechniku OBO Těchonín“

uveřejněnou v ISVZUS pod evidenčním číslem zakázky 632093

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 1 vyhlášky	
Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny.	Dodávka speciálních filtrů pro vzduchotechniku OBO Těchonín, které jsou nezbytné pro provoz nemocnice.
Popis předmětu veřejné zakázky.	Dodávka speciálních vzduchových HE-PA filtrů pro vzduchotechniku OBO Těchonín ve třídách filtrace G2 až H13.
Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele.	Speciální filtry pro vzduchotechniku jsou nezbytné pro chod zařízení a vyžadují pravidelnou výměnu dle intervalů své životnosti. Bez této pravidelné výměny není možné zajistit provoz nemocnice.
Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky.	Ihned od podpisu smlouvy do 31. 12. 2019.

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky	
Popis změn oproti skutečnostem dle §1:	Beze změn.
Popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, která zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích podmínek. Jde zejména o rizika nerealizace veřejné zakázky, prodlení s plněním veřejné zakázky, snížené kvality plnění,	Riziko nerealizace této veřejné zakázky spočívá v ochromení provozu vojenské nemocnice z důvodu nedodání speciálních filtrů. Dodávka speciálních filtrů pro vzduchotechniku je nezbytná pro provoz nemocnice.

vynaložení dalších finančních nákladů.	
Veřejný zadavatel může vymežit varianty naplnění potřeby a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné zakázky.	-----
Veřejný zadavatel může vymežit, do jaké míry ovlivní veřejná zakázka plnění plánovaného cíle.	Dodávkou speciálních filtrů pro vzduchotechniku bude zajištěn provoz nemocnice.
Zadavatel může uvést další informace odůvodňující účelnost veřejné zakázky.	-----

Odůvodnění požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na dodávky podle § 3 odst. 1	
Odůvodnění přiměřenosti požadavků na seznam významných dodávek. (Veřejný zadavatel povinně vyplní, pokud požadovaná finanční hodnota všech významných dodávek činí v souhrnu minimálně trojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky.)	Není tento případ.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení seznamu techniků nebo technických útvarů. (Veřejný zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje předložení seznamu více než tří techniků nebo technických útvarů.)	Není tento případ.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení popisu technického vybavení a opatření používaných dodavatelem k zajištění jakosti a popis zařízení nebo vybavení dodavatele určeného k provádění výzkumu.	Není tento případ.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na provedení kontroly výrobní kapacity veřejným zadavatelem nebo jinou osobou jeho jménem, případně provedení kontroly opatření týkajících se zabezpečení jakosti a výzkumu.	Není tento případ.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení vzorků, popisů nebo fotografií zboží určeného k dodání.	Není tento případ.


Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení dokladu prokazujícího shodu požadovaného výrobku vydaného příslušným orgánem.	Není tento případ.
---	--------------------

Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na dodávky a veřejné zakázky na služby podle § 4 vyhlášky	
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící delší lhůtu splatnosti faktur než 30 dnů	Není tento případ.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetím osobám ve výši přesahující dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky.	Není tento případ.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek bankovní záruky vyšší než je 5 % ceny veřejné zakázky.	Není tento případ.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek záruční lhůtu delší než 24 měsíců.	Není tento případ.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící smluvní pokutu za prodlení dodavatele vyšší než 0,2 % z předpokládané hodnoty veřejné zakázky za každý den prodlení.	Není tento případ.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící smluvní pokutu za prodlení zadavatele s úhradou faktur vyšší než 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.	Není tento případ.
Odůvodnění vymezení dalších obchodních podmínek dle § 5 odst. 2. Veřejný zadavatel odůvodní vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na dodávky a veřejné zakázky na služby ve vztahu ke svým potřebám a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky.	Dodavatel předloží pro filtry do třídy F9 dle ČSN EN 779 platný certifikát EUROVENT nebo ASHRAE. Certifikát EUROVENT nebo ASHRAE bude součástí každé dodávky filtrů.

Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky podle § 5 vyhlášky	
Technická podmínka	Odůvodnění technické podmínky
-----	-----

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií podle § 6 vyhlášky	
Hodnotící kritérium	Odůvodnění
Nejnižší nabídková cena	Z důvodu zajištění požadované dodávky je pro zadavatele toto kritérium nejvýhodnější volba.

Odůvodnění předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle § 7 vyhlášky	
Hodnota	Odůvodnění
5 600 000,00 Kč bez DPH	Předpokládaná cena realizace zakázky vychází ze smluvních vztahů uzavřených z předchozích výběrových řízení.



Ing. Martin Lehký
ředitel AS-PO



ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podobská 1589/1, 160 00 Praha 6
IČO: 60460580