

Městský úřad Strakonice



Odbor životního prostředí

Armádní Servisní, p. o.
Podbabská 1589/1
160 00 Praha 6

Naše značka:
MUST/010048/2018/ŽP/Hod
SZ MUST/004484/2018/4
J-2988

Vyřizuje/tel.:
Ing. Hodoušek/383 700 271

Datum:
2. března 2018

ČOV a kanalizace na pozemku p. č. 480/4 v k. ú. Pracejovice

SOUHLAS

s umístěním stavby a s provedením ohlášené stavby

Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad dle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění (vodní zákon), speciální stavební úřad dle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), a místně příslušný vodoprávní úřad dle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

vydává souhlas

příspěvkové organizaci Armádní Servisní, p. o., Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6, IČ 60460580

- I. dle § 96 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, **s umístěním stavby „ČOV a kanalizace na pozemku p. č. 480/4 v k. ú. Pracejovice“**,
- II. dle § 15a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění a § 106 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, **s provedením ohlášené stavby „ČOV a kanalizace na pozemku p. č. 480/4 v k. ú. Pracejovice“**, obec Pracejovice, okres Strakonice, kraj Jihočeský, č. h. p. 1-08-01-141, hydrogeologický rajon 6310.

Umístění a popis stavby:

Stavba čistírny odpadních vod pro likvidaci odpadních vod z areálu vojenského skladu bude umístěna v jihovýchodní části pozemku p. č. 480/4 v k. ú. Pracejovice, ve vzdálenosti 6,63 m (sverně) a 11,50 m (západně) od budovy na pozemku p. č. st. 130 v k. ú. Pracejovice. Nové kanalizační potrubí od ČOV je vedeno severně ke stávající areálové kanalizaci.

Spláskové vody budou svedeny do typové biologické čistírny odpadních vod Asio AS-VARIOcomp 12K (ČOV) o kapacitě 10 – 13 EO. Jedná se o samonosnou celoplastovou kruhovou nádobu o průměru

1 925 mm a výšky 2 030 mm, do které je umístěna technologická část. ČOV bude osazena na betonovou podkladní desku tl. 20 cm vyztuženou ocelovou armaturní sítí. Obsypána bude suchým betonem. Zastropení bude řešeno plastovým zatepleným poklopem.

Odpadní vody budou na ČOV přiváděny gravitačně, plastovým potrubím PP DN 200 SN10. Přívodní potrubí na ČOV se dělí na dvě větve, které se sbíhají v šachtě Š1. Celková délka nového přívodního potrubí činí 21,55 m, z čehož 5,9 m bude rekonstruované stávající potrubí. Na přívodním potrubí budou osazeny 4 revizní šachty. Přечиštěné odpadní vody z ČOV budou gravitačně odváděny stejným typem potrubí délky 22,9 m do stávající areálové kanalizace DN 300 a dále do rybníka Hluboká Pálenina. Na přepadovém potrubí bude osazena 1 revizní šachta.

Stavbou dotčené pozemky:

p. č. 480/4 v k. ú. Pracejovice

Přímé určení polohy (souřadnice X, Y):

ČOV: 1130750.63, 795738.62

Počet EO: 10

Údaje o množství odpadních vod:

prům. 0,026/s

max. 0,141 l/s

max. 1,5 m³/den

max. 45,6 m³/měs.

max. 547,5 m³/rok

Údaje o znečištění:

	Hodnoty na odtoku	Max. znečištění	Účinnost čištění
BSK ₅	10 mg/l	40 mg/l	96 %
CHSK _{cr}	35 mg/l	150 mg/l	85 %
NL	10 mg/l	50 mg/l	90 %

Poučení

Souhlas nabývá právních účinků dnem doručení žadateli. Souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků. Souhlas platí 2 roky ode dne jeho vydání, nepozbývá však platnosti, pokud v této době bude s ohlášenou stavbou započato. Lhůta začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy byl stavebníkovi doručen souhlas. Dobu platnosti souhlasu nelze prodloužit.

Vodoprávní úřad ověří předloženou projektovou dokumentaci. Jedno její vyhotovení si ponechá, druhé zašle stavebníkovi.


Dokončenou stavbu lze užívat jen na základě vydaného kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí. K této žádosti doloží doklady dle vyhlášky č. 63/2013 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona.

Upozornění

Vlastník vodního díla je povinen dle § 59 odst. 1 písm. k) provádět jedenkrát za dva roky prostřednictvím osoby odborně způsobilé pověřené Ministerstvem životního prostředí technické revize vodního díla a výsledky těchto revizí předávat do 31. prosince příslušného roku vodoprávnímu úřadu. Vlastník vodního díla je povinen odstranit zjištěné vady ve lhůtě do 60 dnů od provedení revize.

Správní poplatek vyměřen v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, jako součet polovin sazeb položky 17 odst. 1 písm. g) ve výši 150,- Kč (pozn. č. 9) a položky 18 odst. 1 písm. g) ve výši 250,- Kč, úhrnem 400,- Kč. Správní poplatek zaplacen dne 1. 3. 2018 (v. s. 7021362841).




Ing. Jaroslav Brůžek
vedoucí odboru životního prostředí

Příloha: ověřená projektová dokumentace

Rozdělovník:

- Adresát prostřednictvím společ. UCHYTIL s.r.o., Ing. Vítězslav Pruša, K terminálu 7, 619 00 Brno + příloha (PD)
- Agentura hospodaření s nemovitým majetkem MO – Oddělení územní správy nemovitého majetku Praha, Hradební 772/12, Staré Město, 110 00 Praha 6 – DS
- Obec Pracejovice, Pracejovice 28, 386 01 Strakonice + PD

Na vědomí:

- MěÚ Strakonice, odbor – stavební úřad
- MěÚ Strakonice, odbor rozvoje
- MěÚ Strakonice, odbor životního prostředí – vlastní + PD