



# Újezdní úřad Libavá

Náměstí 2, 783 07 Město Libavá, datová schránka gibb3m2

SPIS. ZN.:

Č.J.: 151-2/2016-1484/DS

VYŘIZUJE: Ing. Zdeňka Ospálková

TEL.: 973 423 160

E-MAIL: uuvu.libava@kr-olomoucky.cz

FAX: 973 423 156

DATUM: 21.12.2016

Výtisk číslo

Počet listů: 1

Dle rozdělovníku:

## SOUHLAS

### S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉ STAVBY

Újezdní úřad Libavá, jako stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) posoudil podle § 104 až 106 stavebního zákona ohlášení (dále jen „ohlášení“), které dne 14.12.2016 podal:

**Armádní servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6, IČ 60460580 zastoupená, dle plné moci ze dne 25.1.2016, Bc. Tomášem Hladíkem – provozním náměstkem ředitele oblasti Morava**

dále jen („stavebník“) a na základě tohoto posouzení podle § 106 stavebního zákona vydává

### s o u h l a s

s provedením ohlášené stavby pod názvem **VODOJEM PŘÁSLAVICE – REKONSTRUKCE** dále jen stavba na pozemku p.č. 648, 647, 578 k.ú. Velká Střelná, Vojenský újezd Libavá.

Stavba obsahuje:

Opravu a modernizaci stávajících objektů ( SO 01 – vodojemu, SO 02 čerpací stanice, SO 03 – oplocení) a technologických zařízení (provozních souborů strojního zařízení, elektrotechnického zařízení, řídicího a informačního systému (M+R), přenosu dat, dále dle předložené projektové dokumentace společnosti Centroprojekt Group a.s. Štefánkova 167, 760 01 Zlín).

SO 01 – vodojemu (2 komory o objemu 2x250 m<sup>3</sup>)

- demontáž stropní konstrukce,
- odbourání cihelného zdiva nadzemní části armaturní komory a provedení nové nadzemní části z monolitického vodou nepropustného betonu
- asanace vnitřních stěn vodojemu a stěn podzemní části armaturní komory
- opravu izolace stropu vodojemu
- opravu izolačního nátěru vnějších stěn
- odtěžení obsypu po úroveň původního terénu po vrstvách cca 300 mm.
- po provedení nové armaturní komory a izolace stropu obou komor provedení obsypu vodojemu po pravidelných hutněných vrstvách po celém obvodu jako při odtěžování, na strop bude uloženo max. 300 mm humózní zeminy.

SO 02 – čerpací stanice

- odbourání stávajícího montážního otvoru o velikosti 1,5 x 3,0 m, který se po montáži nové technologie opět zazdí
- vybetonování základů pod navrženou technologii
- výměna oken a vstupních dveří
- nátěr vnitřních stěn a stropu malbou s protiplísňovým účinkem, odstín bílý
- zateplení fasády z expandovaného polystyrénu 100 mm a nová tenkovrstvá omítka fasády
- výměna klempířských prvků na fasádě
- odstranění betonových schodů, provedení nového betonového schodiště
- úprava izolace proti zemní vlhkosti - izolace základového zdiva (zateplení, nátěr, nepová folie), zásyp drobným těženým kamenivem frakce 16-32 mm s tkaninou proti prorůstání travního porostu
- okapový chodník z betonové dlažby 500/500 mm s obrubníky v betonové patce

SO 03 – oplocení pozemku

- demontáž stávajícího oplocení (drátěné)
- montáž nového oplocení cca 158 m, ocelové sloupky, pozink PVC pletivo,
- usazení do monolitických betonových patek 0,3/0,3/0,7 m

dále dle předložené projektové dokumentace společnosti Centropjekt Group a.s., Štefánikova 167, 760 01 Zlín.

**Upozornění:**

Budou dodržena stanoviska dotčených orgánů státní správy a vyjádření vlastníků technické infrastruktury. Újezdnímu úřadu bude ohlášen zhotovitel stavby.

Před započítáním vlastních prací budou vytyčeny sítě vlastníků technické infrastruktury.

Před oznámením užívání stavby bude stavební úřad vyzván k provedení závěrečné kontrolní prohlídky.

**Poučení:**

Souhlas platí 2 roky ode dne jeho vydání. Dobu platnosti nelze prodloužit. Souhlas nabývá právních účinků dnem doručení stavebníkovi. Souhlas s provedením nepozbývá platnosti, bylo-li s prováděním ohlášeného stavebního záměru započato ve lhůtě platnosti.

Stavební úřad ověří předloženou projektovou dokumentaci. Jedno její vyhotovení si ponechá, druhé zašle stavebníkovi.

přednosta  
(z pověření)  
Ing. Josef Schmid

**Obdrží:**

1. Armádní servisní, p.o., **DS dugmkm6** (1x PD bude předána dodejkou A.S., p.o. oblast Morava)
2. Agentura hospodaření s nemovitým majetkem - Odbor územní správy majetku Brno (vlastník pozemku p.č. 578 k.ú. Velká Střelná)– **DS hjaavk**
3. ÚÚř Libavá – OŽP, vodoprávní úřad – vnitřní el. síť
4. ÚÚř. Libavá – spis, archiv