



**Zadavatel:** Armádní Servisní, příspěvková organizace  
**Zastoupený:** ředitelem Ing. Martinem Lehkým  
**Profil zadavatele:** <https://www.as-po.cz/verejne-zakazky>

NAŠE ZNAČKA  
05038-7/2016

VYŘIZUJE/TEL.  
Ing. Lenka Černá / 973 204 419

V Praze dne 18. 1. 2018

## **VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2**

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitel Ing. Martin Lehký (dále jen „zadavatel“) Vám v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadané v otevřeném řízení s názvem: „**Snížení energetické náročnosti budov AS-PO: Vyškov, kasárna Dědice, ulice Víta Nejedlého 235, budova internátu I-7, I-8, I-9**“, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky VZ: Z2018-001032.

### **ZNĚNÍ ŽÁDOSTI O VYSVĚTLENÍ, ZMĚNU NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2:**

#### **Dotaz č. 2.1**

dovoluji si Vás tímto požádat o vyjasnění, případně doplnění zadávací dokumentace na výše uvedenou akci.

Dotazy:

1. V dostupné projektové dokumentaci chybí technická zpráva stavební části.
2. Ve výpisu klempířských prvků je poslední položkou 20/K, ale ve výkazu výměr jsou i položky 21/K, 22/K a 23/K.
3. Pro část výkazu výměr Injektáže (list 01 02 Pol) jsme nenašli podklady v projektové dokumentaci.

Žádáme o doplnění projektové dokumentace

#### **Odpověď č. 2.1**

Ad 1. Zadavatel doplnil projektovou dokumentaci o části s názvem „D. Technická zpráva“ a upravil tím přílohu č. 4 ZD – Projektová dokumentace, viz sdělení zadavatele tohoto vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace.

Ad 2. Zadavatel doplnil projektovou dokumentaci o části s názvem „14 - Výpis klempířských výrobků“ a upravil tím přílohu č. 4 ZD – Projektová dokumentace, viz sdělení zadavatele tohoto vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace.

Ad 3. Injektáže jsou podrobně rozepsané v technické zprávě na straně 24 - 27.

### **Dotaz č. 2.2**

jako potencionální uchazeč si Vás dovoluujeme požádat v souvislosti s výběrovým řízením s názvem:

„Snížení energetické náročnosti budov AS-PO: Vyškov, kasárna Dědice, ulice Víta Nejedlého 235,

budova internátu I-7, I-8, I-9“ o zaslání Technické zprávy pro část D.1.1 Architektonicko-stavební řešení. (chybí v PD, kterou jsme si stáhli z profilu zadavatele).

### **Odpověď č. 2.2**

Zadavatel doplnil projektovou dokumentaci o části s názvem „D. Technická zpráva“ a upravil tím přílohu č. 4 ZD – Projektová dokumentace, viz sdělení zadavatele tohoto vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace.

### **SDĚLENÍ ZADAVATELE:**

Na základě žádosti o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl přijmout následující opatření:


1. Zadavatel zneplatňuje přílohu č. 4 ZD „Projektová dokumentace“ a nahrazuje je novým opraveným zněním platným ke dni 18. 1. 2018.

Dodavatelé jsou při přípravě nabídek povinni použít upravenou projektovou dokumentaci, která je přílohou této změny ZD a na profilu zadavatele je uveřejněna pod názvem „Příloha č. 4 - Projektová dokumentace\_PLATNÁ k 18. 1. 2018“.

2. Na základě § 98 odst. 4 a § 99 odst. 1 a 2 zákona zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na 14. února 2018 do 10:00 hodin. Tato lhůta byla upravena na profilu zadavatele a byla odeslána opravným formulářem do věstníku veřejných zakázek k uveřejnění

Ostatní zadávací podmínky zůstávají nadále v platnosti.

Děkujeme za pochopení



Ing. Martin Lehký  
ředitel AS-PO



AS-PO  
166

ARMÁDNÍ SERVISNÍ  
PRÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

IČ: 60460580