



**Zadavatel:** Armádní Servisní, příspěvková organizace  
**Zastoupený:** ředitelem Ing. Martinem Lehkým  
**Profil zadavatele:** <https://www.as-po.cz/verejne-zakazky>

NAŠE ZNAČKA  
06032-8/2017-SA

VYŘIZUJE/TEL.  
Ing. Němcová/973 203 915

V Praze dne 10. 5. 2017

### **VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3**

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitel Ing. Martin Lehký (dále jen „zadavatel“) Vám v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce na stavební práce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „**VUZ Prostějov, Letecká – rekonstrukce ubytovny**“, uveřejněné na profilu zadavatele.

### **ZNĚNÍ ŽÁDOSTI O VYSVĚTLENÍ, ZMĚNU NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3:**

#### **Dotaz č. 3.1**

- 1) V položkovém Zadávacím rozpočtu Příloha č. 4 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb \_PLATNÝ K 27. 4. 2017.xlsx např. v části STAV\_1NP 725 – Zařizovací předměty je požadováno:

46	725102	D + M Baterie, držák, hadice	kus	2,00
----	--------	------------------------------	-----	------

Tato položka je v technické zprávě rozepsána :

Baterie u sprch bude mít tyto parametry:

Termostatická

Podmítková

S bezpečnostní pojistkou na 40 °C

Nastavitelné omezení teploty

Průtok 59 l/min

Provedení kartáčovaný nikl nebo chrom

V Zadávací dokumentaci Zadávací dokumentace\_27.pdf je uveden požadavek , který upřesňuje požadavek na dodávku :

- Hlavová sprcha – připojení DN 15, barva chrom, průtok 15l/min, třída hlučnosti 1, kartáčovaný nikl,
- Sprchový set – set obsahuje – ruční dvoupolohovou sprchu, sprchovou tyč, sprchovou hadici, posuvný držák ruční sprchy, připojení DN 15, barva kartáčovaný nikl

Dotaz zní : požaduje Zadavatel dodat do sprchy vždy hlavovou sprchu a současně sprchový set s ruční dvoupolohovou sprchou ?

### **Odpověď č. 3.1**

Ano, zadavatel požaduje dodat do sprchy vždy hlavovou sprchu a současně sprchový set s ruční dvoupolohovou sprchou.

### **Dotaz č. 3.2**

- 2) V položkovém Zadávacím rozpočtu Příloha č. 4 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb \_PLATNÝ K 27. 4. 2017.xlsx např. v části STAV\_1NP 725 – Zařizovací předměty je požadováno:

48	725104	D + M Umyvadlo , baterie, pileta, sifón	kus	4,00
----	--------	---	-----	------

Tato položka je v technické zprávě rozepsána :

Stojánková směsná baterie bude splňovat tyto parametry:

Provedení kartáčovaný nikl

Keramický mísicí systém

Upevnění páky Boltic

Individuálně nastavitelné omezení teploty

Omezení průtoku na 7,0 l/min

Perlátor Quiclean

Odtoková souprava s táhlem 1 1"

Délka 7,8 cm

Výška 30,8

Šířka 55,5 cm

V Zadávací dokumentaci Zadávací dokumentace\_27.pdf je uveden požadavek , který upřesňuje požadavek na dodávku :

- Baterie umyvadlová – stojánková, páková s odtokovou garniturou, kartáčovaný nikl, armatura osazena keramickou kartuší Ø 47 mm

Po provedeném průzkumu trhu nám bylo dodavateli sděleno, že v současnosti není na tuzemském trhu baterie splňující všechny požadované parametry.

Dotaz zní : Uvede zadavatel alespoň jednoho referenčního dodavatele a typ baterie, která splňuje všechny tyto požadavky ?

### **Odpověď č. 3.2**

Na základě tohoto zaslání dotazu zpracovatel PD ověřil dostupnost výrobku a zjistil, že výrobci sanitárního vybavení přestali od nového roku nabízet baterie v povrchové úpravě kartáčovaný nikl, proto zadavatel přijme i technické listy baterií v povrchovém provedení

chrom. Zadavatel upravil bod č. 4 ZD – viz. sdělení zadavatele tohoto vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace.

### **Dotaz č. 3.3**

- 3) V Zadávací dokumentaci Zadávací dokumentace\_27.pdf je uveden požadavek , který upřesňuje požadavek na dodávku :

- Baterie umyvadlová – stojánková, páková s odtokovou garniturou, kartáčovaný nikl, armatura osazena keramickou kartuší Ø 47 mm

Někteří výrobci uvádí, že průměr kartuše není pro výtokové množství vody směrodatným faktorem. Množství vytékající vody je dán požadavky komise Evropské unie pro životní prostředí a stanovuje se množstvím vytékající vody .

Dotaz zní : Bude Zadavatel tolerovat i menší rozměr keramické kartuše např. 35mm ?

### **Odpověď č. 3.3**

Zadavatel požaduje rozměr keramické kartuše o Ø 47 mm.

### **Dotaz č. 3.4**

- 4) V Zadávací dokumentaci Zadávací dokumentace\_27.pdf je uveden požadavek , který upřesňuje požadavek na dodávku :

- Ovládací tlačítko WC – rozměr 24,6x16,4 cm, barva kartáčovaný nikl

Dotaz zní : Uvede zadavatel alespoň jednoho referenčního dodavatele a typ tlačítka, které splňuje všechny tyto požadavky ?

### **Odpověď č. 3.4**

Na základě tohoto zaslání dotazu zpracovatel PD ověřil dostupnost výrobku a zjistil, že výrobci sanitárního vybavení přestali od nového roku nabízet povrchovou úpravu kartáčovaný nikl. Zadavatel upravil bod č. 4 ZD – viz. sdělení zadavatele tohoto vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace.

### **Dotaz č. 3.5**

- 5) V Zadávací dokumentaci Zadávací dokumentace\_27.pdf je uveden požadavek , který upřesňuje požadavek na dodávku :

- Ovládací tlačítko WC – rozměr 24,6x16,4 cm, barva kartáčovaný nikl

Dotaz zní : Bude Zadavatel tolerovat i povrchovou úpravu nerezová ocel kartáčovaná?

### **Odpověď č. 3.5**

Viz. odpověď 3.4 zadavatele tohoto vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace.

### **Dotaz č. 3.6**

6) V Zadávací dokumentaci Zadávací dokumentace\_27.pdf je uveden požadavek , který upřesňuje požadavek na dodávku :

- Hlavová sprcha – připojení DN 15, barva chrom, průtok 15l/min, třída hlučnosti 1, kartáčovaný nikel,

Dotaz zní : Může Zadavatel upřesnit požadavek na barvu chrom a zároveň kartáčovaný nikel ?

### **Odpověď č. 3.6**

Zadavatel požaduje dodání povrchové úpravy chrom. Zadavatel upravil bod č. 4 ZD – viz. sdělení zadavatele tohoto vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace.

### **Dotaz č. 3.7**

7) V Zadávací rozpočtu Příloha č. 4 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb \_PLATNÝ K 27. 4. 2017.xlsx jsou např.položky :

45	7251011	D + M topný žebřík	kus	2,00
551100		Připojovací kus	kus	17,00
904R04		HZS - revize plynu a uvedení do provozu	hzs	5,00
48457207		Těleso otopné des. Boční přípoj.	kus	17,00

Dotaz zní : Uvede Zadavatel položky v Zadávacím slepém rozpočtu do souladu s Vyhláškou č. 169/2016 Sb. - Vyhláška o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr , zejména dle §5 , odstavec 3 (Položky soupisu prací specifikující dodávku materiálu nebo výrobku, jejichž montáž je dána samostatnou položkou práce, musí obsahovat jednoznačný popis materiálu nebo výrobku, a to uvedením technických parametrů nebo vlastností požadovaného materiálu nebo výrobku. V položce soupisu prací je možné pro tuto specifikaci užít odkazu na příslušnou část dokumentace pro zadání stavebních prací.) ?

### **Odpověď č. 3.7**

Zadavatel nemůže přesný typ topného žebříku uvést z důvodu rozporu s platnou legislativou - uchazeč ocení ve své nabídce elektrický topný žebřík minimální šířky 60 cm a výšky 100 cm. Zbylé položky jsou dostatečně specifikovány v části projektové dokumentace ÚT.

**Dotaz č. 3.8** (Zadavatel obdržel totožný dotaz dne 9. 5. a 10. 5. 2017)

v rozpočtu ze dne 27. 4. 2017 nelze nacenit následující položky, jelikož jsou zamčené.

ELO-2.NP jsou položky 4 a 34 v zamčené buňce. - nejde dát cenu

ELO-3.NP jsou položky 4 a 34 v zamčené buňce. - nejde dát cenu

ZTI 2.NP jsou položky 20 a 21 v zamčené buňce - nejde dát cenu

Stav 3.NP je položka 34 v zamčené buňce - nejde dát cenu

### **Odpověď č. 3.8**

Zadavatel upravil Přílohu č. 4 ZD – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb PLATNÝ K 27.4.2017 viz. sdělení zadavatele tohoto vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace.

### **SDĚLENÍ ZADAVATELE:**

Na základě žádosti o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace č. 3 se zadavatel rozhodl přijmout následující opatření:

1. Zadavatel zneplatňuje přílohu ZD „Příloha č. 4 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb PLATNÝ K 27.4.2017“ a nahrazuje ji novým opraveným zněním platným ke dni 10. 5. 2017.

Dodavatelé jsou při přípravě nabídek povinni použít upravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb, který je přílohou této změny ZD a je na profilu zadavatele uveřejněna pod názvem "Příloha č. 4 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb PLATNÝ K 10. 5. 2017".

2. Zadavatel v bodě č. 4 ZD zneplatňuje následující text:

- Hlavová sprcha – připojení DN 15, barva chrom, průtok 15l/min, třída hlučnosti 1, kartáčovaný nikl,
- Baterie umyvadlová – stojánková, páková s odtokovou garniturou, kartáčovaný nikl, armatura osazena keramickou kartuší Ø 47 mm
- Ovládací tlačítko WC – rozměr 24,6x16,4 cm, barva kartáčovaný nikl

a nahrazuje ho novým zněním:

- Hlavová sprcha – připojení DN 15, barevné provedení chrom, průtok 15l/min, třída hlučnosti 1
- Baterie umyvadlová – stojánková, páková s odtokovou garniturou, kartáčovaný nikl nebo povrchové provedení chrom, armatura osazena keramickou kartuší Ø 47 mm
- Ovládací tlačítko WC – rozměr 24,6x16,4 cm, barva kartáčovaný nikl nebo povrchové provedení chrom

3. Na základě § 99 odst. 2 zákona zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Tím se mění bod č. 12 ZD následujícím způsobem:

### **12. Místo pro podávání nabídek a doba, v níž lze nabídky podat**

Nabídky mohou dodavatelé podat osobně na Podatelnu na níže uvedené adrese v úředních hodinách Po – Čt 8:00 – 11:00, 13:00 – 14.30, Pá 8:00 – 11:00, 12.30 – 13.30 nebo zaslat doporučeně poštou na adresu zadavatele: **Armádní Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00, Praha 6 – Dejvice** a to tak, aby při obou způsobech podání byly nabídky doručeny zadavateli nejpozději **do 10:00 hodin dne 17. 5. 2017**. Podatelna je jediným místem, kde budou nabídky přijímány.

Otevírání obálek bude probíhat na ředitelství Armádní Servisní, příspěvkové organizace, Podbabská 1589/1, 160 00, Praha 6 – Dejvice, se srazem před podatelnu dne **17. 5. 2017 v 10:00 hodin**.

Zúčastnit se otevírání obálek jsou oprávnění členové komise jmenované zadavatelem a maximálně jeden zástupce za každého dodavatele.

4. Zadavatel mění v Písemné výzvě pro podání nabídky lhůtu pro podání nabídek na 17. 5. 2017 do 10:00 hodin.

Ostatní zadávací podmínky zůstávají nadále v platnosti.

Děkujeme za pochopení.

Ing. Martin Lehký

ředitel AS-PO



AS-PO  
166

ARMÁDNÍ SERVISNÍ  
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6  
IČ: 60460590