



Zadavatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace
Zastoupený: ředitelem Ing. Martinem Lehkým
Profil zadavatele: <https://www.as-po.cz/verejne-zakazky>

NAŠE ZNAČKA
05038-12/2016

VYŘIZUJE/TEL.
Ing. Lenka Černá / 973 204 419

V Praze dne 12-02-2018

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitel Ing. Martin Lehký (dále jen „zadavatel“) Vám v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadané v otevřeném řízení s názvem: „**Snížení energetické náročnosti budov AS-PO: Vyškov, kasárna Dědice, ulice Víta Nejedlého 235, budova internátu I-7, I-8, I-9**“, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky VZ: Z2018-001032.

ZNĚNÍ ŽÁDOSTI O VYSVĚTLENÍ, ZMĚNU NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5:

Dotaz č. 5.1

žádám o zodpovězení dotazu k výběrovému řízení na generálního dodavatele v rámci projektu „**Snížení energetické náročnosti budov AS-PO: Vyškov, kasárna Dědice, ulice Víta Nejedlého 235, budova internátu I-7, I-8, I-9**“:

- Prosím o sdělení bližší specifikace požadavků na vlastnosti či vzhled dodávky dlaždic a obkladů (jedná se o tyto položky: v listu Stavební část – pol. 253, 258; list Injektáže – pol. 40).

Odpověď č. 5.1

Stavební část - položka 253 -standardní keramická dlažba 300/300 mm pro interiérové, suché, veřejnosti přístupné komunikační prostory. Barevnost přizpůsobena navazujícím prostorům a koordinována s požadavky investora a TDI.


-položka 258 - standardní pórovinový obklad, hladký, lesklý pro doplnění stávajících obkladů po výměně oken – formát a barevnost dle doplňovaných obkladů.

Injektáže - položka 40 - dodávka keramické dlažby pro řezání na soklíkové pásy šíře 100 mm nově osazované po injektáži a sanačních omítkách stěn-standardní keramická dlažba 300/300 mm (alter 200/200 mm) pro interiérové, suché, veřejnosti přístupné komunikační prostory. Barevnost přizpůsobena stávajícím povrchům podlah a koordinována s požadavky investora a TDI. Předpoklad povrchu polomatný. Obklady i dlažby cenově předpokládány ze spodní části

cenového spektra při zachování běžné kvality - standardní materiály v předpokládané paletě světlých odstínů (krémová, béžová, šedá).

Ostatní zadávací podmínky zůstávají nadále v platnosti.

Děkujeme za pochopení



Ing. Martin Lehký
ředitel AS-PO



ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6
IČO: 60460580